

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0022030



Серия Б

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре
№ ВУ/112 03.11. 088 00292

Срок действия с 12.03.2014 г. по 11.03.2019 г.

Аккредитованный орган по сертификации РУП "Институт БелНИИС",
220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б, тел. 267-10-01, тел./факс 267-90-94.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная

АО "UKMERGES GELZBETONIS", Литовская Республика

и представленная на сертификацию под наименованием

Элементы лестниц железобетонные, изготавливаемые в соответствии с проектной документацией и рабочими чертежами изготовителя

Серийное производство

код ОКП – 26.61.12

код ТН ВЭД – 6810

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

СТБ 1169-99 "Элементы лестниц железобетонные и бетонные. Общие технические условия", п.п. 4.2, 4.3, 4.4а, 4.5.1, 4.5.5, 4.5.7, 4.5.10, 4.7.1, 4.7.4

Заявитель (изготовитель, продавец) АО "UKMERGES GELZBETONIS", LT-20144, г. Укмерге, ул. Антакалнио, 60, Литовская Республика.

Сертификат выдан на основании:

код УНП – -

а) документов Акт анализа состояния производства от 14.12.2012;

б) протоколов испытаний:

Научно-исследовательский отдел строительной химии РУП "Институт БелНИИС", ВУ/112.02.1.0.0290, протокол № 127-2 от 28.05.2013; UAB «Statybiniu konstrukciju laboratorija (Литовская Республика), протоколы № 8-03P/13 от 20.05.2013; № 8-04P/13 от 20.05.2013, № 8-14P/13 от 28.06.2013, № 8-15P/13 от 28.06.2013; UAB «Alzida» (Литовская Республика), № 507 от 22.0.2013, № 599 от 14.06.2013, № 1456 от 16.11.2012, № 1265 от 09.10.2012.

Инспекционный контроль осуществляет РУП "Институт БелНИИС".

Особые отметки:

Срок хранения сертификата у заявителя – пять лет после окончания срока действия.

Дополнительная информация:

предел огнестойкости железобетонного лестничного марша с полуплощадками M15d составляет R150 согласно отчета от 19.03.2014, выданного Учреждением «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси»



М.П.

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт-аудитор

[Handwritten signature]
подпись

Н.Б. Сучков

инициалы, фамилия

А.В. Милошевский

инициалы, фамилия