

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОССТАНДАРТ

№ 0022031



Серия Б

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре
№ ВУ/112 03.11. 088 00293

Срок действия с 12.03.2014 г. по 11.03.2019 г.

Аккредитованный орган по сертификации РУП "Институт БелНИИС",
220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б, тел. 267-10-01, тел./факс 267-90-94.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным
образом продукция изготовленная

АО "UKMERGES GELZBETONIS", Литовская Республика

и представленная на сертификацию под наименованием

Колонны железобетонные, изготавливаемые в соответствии с проектной
документацией и рабочими чертежами изготовителя

Серийное производство

код ОКП – 26.61.12

код ТН ВЭД – 6810

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

СТБ 1178-99 "Колонны железобетонные для зданий и сооружений. Общие
технические условия", п.п. 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.8, 4.5.9, 4.7.1, 4.7.3

Заявитель (изготовитель, продавец) АО "UKMERGES GELZBETONIS", LT-
20144, г. Укмерге, ул. Антакалнио, 60, Литовская Республика.

Сертификат выдан на основании:

код УНП – -

а) документов Акт анализа состояния производства от 14.12.2012;

б) протоколов испытаний:

Научно-исследовательский отдел строительной химии РУП "Институт БелНИИС",
ВУ/112.02.1.0.0290, протокол № 127-2 от 28.05.2013; UAB «Statybinu konstrukciju
laboratorija (Литовская Республика), протокол № 8-13P/13 от 28.06.2013; UAB
«Alzida» (Литовская Республика), протоколы № 507 от 22.05.2013, № 599 от
14.06.2013, № 1456 от 16.11.2012

Инспекционный контроль осуществляет РУП "Институт БелНИИС".

Особые отметки:

Срок хранения сертификата у заявителя – пять лет после окончания срока действия.

Дополнительная информация:

предел огнестойкости колонны К-1 составляет R120 согласно отчета от 19.03.2014,
выданного Учреждением «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси»



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт-аудитор


подпись


подпись

Н.Б. Сучков

инициалы, фамилия

А.В. Милошевский

инициалы, фамилия